

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ»
Октябрьский Дорожный филиал
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 8, стр. 2.
 Фактический адрес: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.7.
 ОКПО 01108969, ОГРН 1057701020816, ИНН 7701351634, КПП 783902001
 Тел.: (812)436-33-97, тел./факс: (812)457-21-63, e-mail: oktfbuz@yandex.ru

Место осуществления деятельности:

198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.7.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ПК68,

внесен в реестр

аккредитованных лиц 25.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

О.В. Петрова

М.П.

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 672-Р

от «14» ноября 2018 года

Наименование и адрес заказчика (юридический, фактический): ООО «Прикамская гипсовая компания», 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева,1, Российская Федерация, через ООО «Док-сервис», 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д.33, кв.12.

Место, где производился отбор проб (объектов испытаний): ООО «Прикамская гипсовая компания», 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева,1, Российская Федерация.

Описание, состояние проб (объектов испытаний): Цементная штукатурка торговой марки Гипсополимер. Производитель: ООО «Прикамская гипсовая компания», 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева,1, Российская Федерация.

Дата и время отбора проб (объектов испытаний): 05.11.2018г., 09⁰⁰.

Дата и время доставки проб (объектов испытаний): 09.11.2018г., 16⁰⁰.

Пробы (объекты испытаний) отобраны: представителем заказчика.

Пробы (объекты испытаний) отобраны в присутствии: -

Цель испытаний: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

НД на метод отбора: ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности естественных радионуклидов».

План отбора проб (объектов испытаний) (ссылка на схему): ГОСТ 30108-94, п. 4.2.4.1.

Условия транспортировки: курьерская служба.

Дополнительные сведения: договор № 989 от 23.12.2015г.

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач ОРГиФФ

М.В. Цветкова

М.В. Цветкова

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:Дата и время доставки: 09.11.2018г., 16⁰⁰.

Дата проведения испытаний: 14.11.2018г.

Наименование пробы (объекта испытаний): Цементная штукатурка торговой марки Гипсополимер.

Регистрационный номер: 672.

№ п/п	Определяемые показатели и единицы измерения	Результат исследования	Погрешность измерений	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Удельная активность ⁴⁰ K (Бк/кг)	321	± 44	-	МВИ 0090.3Н700
	Удельная активность ²²⁶ Ra (Бк/кг)	9	± 3	-	
	Удельная активность ²³² Th (Бк/кг)	23	± 5	-	
	Эффективная удельная активность радионуклидов (Бк/кг)	66	± 8	≤ 370	

Полученные результаты распространяются на пробы, представленные на испытания.

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
1	2	3	4	5
Гамма-бета-спектрометр, альфа-радиометр с программой обработки «Прогресс»	0304-Ар-Б-Г	210/0616-2018	02.07.2018	01.07.2019

Выполнил:
Врач ОРГи ФФПроверил:
Зав. ОРГиФФ

М.В. Цветкова

А.Ю. Колодин